

Oficio Nro. CENACE-CENACE-2025-0996-O

Quito, 01 de julio de 2025

Asunto: Solicitud Plan de Acción - Eventos unidades de la central Marcel Laniado

Señor Magíster
Pablo Espinoza Girón
Gerente de Unidad - UN HIDRONACION (E)
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración:

En el transcurso del año 2025, se ha registrado 23 eventos en las unidades de la central Marcel Laniado de acuerdo al siguiente detalle:

Oficio Nro. CENACE-CENACE-2025-0996-O

Quito, 01 de julio de 2025

FECHA Y HORA DE FALLA	ELEMENTO	CAUSA DE FALLA
2025-01-03 16:00	U2	Falla eléctrica en bomba de regulación
2025-01-07 04:25	U3	Falla de control de la eslectroválvula
2025-01-22 10:58	U1	Operación errónea de protección del sistema contra incendios.
	U3	
2025-03-06 03:31	U2	Falla en la bomba del sistema de regulación.
	U2	
2025-03-10 11:02	U2	Falla en la bomba de regulación
2025-03-18 03:32	U2	Falla de comunicación en el centro de motores
2025-04-12 01:30	U2	Falla en el controlador
2025-04-17 14:36	U2	Falla en el CCM de unidad
2025-04-19 08:20	U2	Falla en el centro de control de motores
2025-04-27 16:49	U1	Falla de comunicación en el regulador de velocidad
2025-05-03 01:31	U2	Problema en el control de motores
2025-05-04 16:33	U2	Falla en el sistema de control de los motores
	U2	Falla en el sistema de control de los motores
2025-05-06 05:22	U2	Falla en comunicación en CCM
2025-05-07 01:48	U2	Falla en la gaveta
2025-05-08 20:29	U2	Falla en comunicación en CCM
2025-05-10 00:54	U3	Falla de comunicación
2025-05-16 02:35	U1	Falla en controlador
2025-05-31 16:31	U2	Falla en controlador
2025-06-10 10:45	U1	Problemas de comunicación de la red de control.
	U2	

Con base en lo expuesto, agradeceré su gestión a fin de que se defina un plan de acción para evitar la recurrencia en los disparos de las unidades de generación de la central Marcel Laniado, ya que afecta la oferta de generación para el abastecimiento de la demanda nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. CENACE-CENACE-2025-0996-O

Quito, 01 de julio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Heriberto Javier Medina Abarca
DIRECTOR EJECUTIVO

Copia:

Señor Magíster
Roberto Patricio Barba Barba
Gerente Nacional de Operaciones

Señor Ingeniero
Juan Pablo Salazar Vallejo
Gerente Nacional de Planeamiento Operativo

Señor Ingeniero
Christian Marcelo Arellano Venegas
Subgerente Nacional de Análisis de la Operación

Señor Magíster
Danny Gabriel Lara Moreno
Subgerente Nacional de Operación en Tiempo Real

Señorita
Wendy Paulina Arias Vinuesa
Secretaria

Señora Técnica
Diana Elizabeth Galárraga Molina
Asistente Ejecutiva

Señor Doctor
Rommel Patricio Aguilar Chiriboga
Director Ejecutivo
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD

wa/ca/rb